

Deklaracja zgodności CE

nr CE/MeiStream/MeiStream Plus/0609

Niniejszym jako,

Sensus GmbH Hannover
Meineckestraße 10
30880 Laatzen

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wodomierze typu:

MeiStream DN 40 ... 300 oraz MeiStream Plus DN 40 ... 150

są zgodne z prawnymi regulacjami Dyrektywy 2014/32/UE wydanej przez Parlament Europejski i Radę z dnia 26 lutego 2014, w zakresie:

- Załącznika I, Wymagania podstawowe
- Załącznika III, MI-001, Wodomierze

oraz Dyrektywy 2014/53/UE wydanej przez Parlament Europejski i Radę z dnia 16 kwietnia 2014.

Zastosowane normy zharmonizowane lub dokumenty normatywne:

- OIML-R 49-1, Edycja 2013
- OIML-R 49-2, Edycja 2013
- OIML-R 49-3, Edycja 2013
- DIN EN ISO 4064-1, Edycja 2014
- DIN EN ISO 4064- 2, Edycja 2014
- DIN EN ISO 4064- 4, Edycja 2014
- DIN EN ISO 4064- 5, Edycja 2014
- DIN EN 14154-4, Edycja 2014
- WELMEC Przewodnik po oprogramowaniu 7.2:2015
- EN 301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 300 220-1 V3.1.1
- EN 300 220-2 V3.1.1
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 62479:2010

Inne normy:

- EN 14268, Edycja 2005

Procedura oceny zgodności została przeprowadzona pod nadzorem jednostki notyfikującej PTB o nr identyfikacyjnym 0102.

Wydano certyfikat badania typu WE: DE-09-MI001-PTB010; DE-09-MI001-PTB012 oraz DE-15-MI001-PTB014.

Niniejszą deklarację wydał w imieniu producenta Dyrektor Zarządzania Jakością.

Sensus GmbH Hannover


Bernd Raade