

# Informacja o wyrobie

## nr MT-AN/EEC/025

### Podstawowe dane o wyrobie:

Nazwa i opis wyrobu:	wodomierze wirnikowe wielostrumieniowe typu <b>MT AN</b> z liczydłem hermetycznym wg IP68 całkowicie suchobieżnym, przeznaczone do pomiaru objętości ciepłej wody użytkowej do 90°C i ciśnieniu nominalnym PN 16 bar
Średnica nominalna:	DN15; DN20; DN25; DN32; DN40 [mm]
Nazwa producenta:	<b>Sensus GmbH Ludwigshafen</b>
Adres producenta:	Industriestrasse 16, D-67063 Ludwigshafen, Niemcy

### Zgodność z wymaganiami:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.09.1979 nr 79/830/EWG w sprawie dostosowania ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego wodomierzy do wody ciepłej.

Zastosowane normy i dokumenty normatywne:

- PN-ISO 4064-1:1997
- PN-ISO 4064-2:1997
- PN-ISO 4064-3:1997
- OIML R 49-1: 2006
- OIML R 49-2: 2006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 października 2007r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze (Dz.U. z dnia 13 listopada 2007r.).

### Podstawowe dane techniczne:

Strumień objętości nominalny	$Q_n$	m <sup>3</sup> /h	1,5	2,5	3,5	6 <sup>*)</sup>	10
Średnica nominalna	DN	mm	15	20	25	32 <sup>*)</sup>	40
Str. obj. maksymalny (krótkotrwałe)	$Q_{max}$	m <sup>3</sup> /h	3	5	7	12	20
Strumień objętości pośredni	$Q_t$	l/h	120	200	280	400	800
Strumień objętości minimalny	$Q_{min}$	l/h	30	50	70	120	200
Strata ciśnienia przy	$Q_n$	bar	0,11	0,18	0,20	0,25	0,25
Str. obj. przy stracie ciśnienia 1 bar		m <sup>3</sup> /h	4,7	6,0	8,1	12,5	20,5
Zakres wskazań liczydła		m <sup>3</sup>	00000,000				
Ciśnienie robocze		MPa	1,6 (maksymalne, krótkotrwałe - 2,5)				
Maksymalna temperatura robocza		°C	90 (krótkotrwałe - 130)				

<sup>\*)</sup> dostępne wykonanie DN25 Qn6

### Wyposażenie dodatkowe:

- zawór zwrotny w wodomierzu,

#### Sensus Polska Sp. z o.o.

Ul. Mazowiecka 63/65 | 87-100 Toruń

Telefon: +48 (56) 654-33-03

Fax: +48 (56) 657-21-45

E-mail: [info.pl@sensus.com](mailto:info.pl@sensus.com)

[www.sensus.com](http://www.sensus.com)

KRS: 0000255586 | NIP: PL 9521993528

REGON: 140534664

Zarząd: V. Cervenka | P. Lewandowski

Konto bankowe w Deutsche Bank

Nr 14 1880000900000110110101527009

Wysokość kapitału zakładowego: 320 000,00 zł


Dokumenty odniesienia:

- zatwierdzenie typu EEC - **D.86 6.131.14** – ważne do 29.10.2016
- atest PZH Nr **HK/W/0795/01/2010** – ważny do 24.11.2015

Wyroby objęte specyfikacją techniczną: LD4100 - wodomierze MT-AN.

Informację o wyrobie opublikował: **Sensus Polska Sp. z o.o.** wyłączny przedstawiciel w Polsce Sensus GmbH Ludwigshafen.

Podpis osoby upoważnionej:

**DYREKTOR**  
  
.....  
*Piotr Lewandowski*

Toruń dn. 26.11.2013r.